



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, д. 37
тел: (3012) 21 26 80, E-mail: emeo3709@burnet.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 3
тел: (3012) 21-53-69, 21-54-58, 21-77-88, E-mail: und_03@sibnet.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 162
о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям
пожарной безопасности

в период с 14 ч. 00 мин. « 30 » Сентября 20 16 г. по 15 ч. 00 мин.
« 30 » Сентября 20 16 г. проведено обследование документов, объекта
заявителя на территории, в зданиях и сооружениях Частного

(наименование объекта)

учреждения-организации дополнительного профессионального образования

юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина),

«Учебно-консультационный центр ассоциации международных
автомобильных перевозчиков» (г. Улан-Удэ)

владельца собственности, имущества и т.п.

расположенного(-ых) по адресу: Республика Бурятия, г. Улан – Удэ,
ул. Жердева, д.8 «А» стр. 10

Вывод по результатам обследования: объект защиты соответствует
соответствует (не соответствует)
требованиям пожарной безопасности.

Заместитель начальника Главного управления
МЧС России по Республике Бурятия – начальник управления
надзорной деятельности и профилактической работы

полковник внутренней службы Д.Л. Унагаев

должность, фамилия, инициалы начальника органа
государственного пожарного надзора



« 03 » Октября 20 16 г.

М. П.



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, д. 37

тел: (3012) 21 26 80, E-mail: emeo3709@burnet.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ г. УЛАН-УДЭ

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 15

тел: (3012) 21-32-20, 21-09-78, 21-73-21, E-mail: ogpn-gd@mail.ru

Акт № 162
обследования

« 30 » сентября 20 16 г.

г. Улан-Удэ

(город, село, поселок)

15 ч. 00 мин.

Главным государственным инспектором г. Улан-Удэ по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество государственного(-ых) инспектора(-ов) по

подполковником внутренней службы Думновым Алексеем Николаевичем

пожарному надзору, проводившего(-их) обследование)

в период с 14 ч. 00 мин. « 30 » сентября 20 16 г. по 15 ч. 00 мин

« 30 » сентября 20 16 проведено обследование документов, объекта заявителя

**Частное учреждение – организация
дополнительного профессионального образования
«Учебно-консультационный центр «Ассоциации
международных автомобильных перевозчиков» г.**

на территории, в зданиях и сооружениях Улан-Удэ

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина),
владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного(-ых) по адресу: Республика Бурятия, город Улан-Удэ,
Ул. Жердева, 8а, строение 10.

при обследовании совместно с: Директором Алексеевым Алексеем Васильевичем

(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического

лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении

обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта: **Частное учреждение – организация
дополнительного профессионального образования «Учебно-консультационный центр
«Ассоциации международных автомобильных перевозчиков» г. Улан-Удэ**

Класс функциональной пожарной опасности – Ф 4.1 Помещения учебного центра
расположены на первом этаже 2-х этажного административного здания. Наружные и
внутренние капитальные стены кирпичные, перекрытия железобетонные. Общая площадь
73,1 кв.м. Год постройки 2005. Степень огнестойкости -2. Кровля здания двухскатная,
покрыта шифером по деревянной обрешетке. Внутренний противопожарный водопровод в
помещениях отсутствует. Согласно плана тушения пожара на объекте ближайший
пожарный гидрант расположен на расстоянии 45 м. Помещения заблокированы
автоматической пожарной сигнализацией и оборудованы системой оповещения людей о
пожаре 3-типа. Договор на обслуживание с ООО «Эликом». Вывод сигнала о пожаре

осуществляется на «01» (договор №204 от 28.10.2015г.) с ООО «Пожгарант». Отопление центральное, освещение электрическое. Электрооборудование соответствует ПУЭ. Протоколы замеров сопротивления изоляции №180-15 от 15.06.2015г. Помещения обеспечены первичными средствами пожаротушения –огнетушителями согласно норм положенности. Имеются распорядительные документы по обеспечению противопожарного режима. Эвакуационные выходы соответствуют нормативным требованиям. Персонал прошел обучение (пожарно-технический минимум).

Максимальное количество одновременно находящихся в помещениях людей: 26 человек.

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены
1	2	3
1	Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.	

С актом обследования ознакомлен:

Директор Алексеев Алексей Васильевич

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)


(подпись)

« 30 » сентября 20 16 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Директор Алексеев Алексей Васильевич

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))


(подпись)

Частное учреждение –организация дополнительного профессионального образования «Учебно-консультационный центр «Ассоциации международных автомобильных перевозчиков» г.

Вывод по результатам обследования: Улан-Удэ

требованиям пожарной безопасности соответствует.

« 30 » сентября 20 16 г.

Обследование проводил:

Главный государственный инспектор г. Улан-Удэ

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

по пожарному надзору подполковник внутренней службы

инспектора по пожарному надзору)

Думнов А.Н.



(подпись)